

ELIT AS

Industrielt testinstrument - EC003596

ELIT MT10 Detektor**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT MT10 er en liten "penn" for test av tilstedeværelsen av magnetiske felt. Instrumentet kan brukes på magnetpoler, magnetventiler, kontaktorer og andre enheter med elektrospoler. Instrumentet har også en LED lommelykt i bakkant og lommeklips

Sett tuppen av instrumentet ned mot f.eks. en magnetventil. Trykk inn testknappen og hvis tuppen lyser blått har magnetventilen spoleeffekt. Brukes til feilsøking av mekaniske enheter som magnetventiler, kontaktorer osv. Leveres med en påmontert testmagnet i bakkant av instrumentet for selvtest før bruk.

El.nummer: 8009816
Art.nummer: 101 200 00
GTIN nummer: 7070810008247
Dimensjon: 24x24x158mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Industrielt testinstrument - EC003596

ELIT MT10 Detektor**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no